Università
Ca'Foscari
Venezia

ASIA – UFFICIO GESTIONE EDIFICI

MULTISERVIZI
DI MANUTENZIONE

ALLEGATO CS03 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI ESTINTORI

1 OGGETTO

Il presente allegato riguarda il servizio di manutenzione, controllo e revisione degli estintori in tutti gli immobili dell'Università Ca' Foscari Venezia.

2 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto verrà svolto dall'impresa affidataria nelle sedi dell'Amministrazione Centrale di Venezia e terraferma.

3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione del parco estintori dell'Università dovrà essere articolato secondo le sotto elencate modalità:

- Controllo Semestrale:
  Il controllo semestrale dovrà essere eseguito in due fasi: I° fase (dal 1° al 31 marzo), IIª fase (dal 1° al 30 settembre) di ogni anno;
  Durante detti periodi, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, per ciascun estintore a compilare una scheda nella quale dovranno essere trascritti la data e il luogo dell'intervento, il tipo e lo stato dell'estintore esaminato, eventuali osservazioni e la firma leggibile del tecnico che ha effettuato il controllo.
  Il contenuto di dette schede dovrà successivamente essere riportato su un apposito **registro**, la cui fornitura e consegna, nel caso in cui non fosse già presente presso la sede, rimane a carico dell'Assuntore, e che andrà depositato presso ciascuna sede universitaria (portineria) nelle apposite cassette rosse presenti in loco o fornite dall'Assuntore in caso di mancanza.
  Nell'eventualità l'estintore fosse rimosso dalla sede universitaria per effettuarne la manutenzione, la ditta s'impegna a fornire gratuitamente un estintore sostitutivo avente le stesse caratteristiche di quello rimosso per tutti il periodo di tempo necessario alla manutenzione dello stesso.
- Revisione periodica con eventuale ricarica.
- Collaudo.

Il servizio potrà essere ampliato e/o ridotto nel corso dell'anno in base alle esigenze dell'Amministrazione e dovrà comunque essere svolto con le stesse modalità previste nel presente capitolato.
Le operazioni di manutenzione degli estintori dovranno essere effettuate in conformità alla norma **UNI 9994, UNI9492**, ecc.