Università
Ca'Foscari
Venezia

UFFICIO GESTIONE EDIFICI

MULTISERVIZI
DI MANUTENZIONE

ALLEGATO AN09
ANAGRAFICA EFC – EVAC
(DETTAGLIO)

IN16
AUDITORIUM SANTA MARGHERITA:

No impianto EVAC

N°3 finestroni elettrici in sala
N°1 finestra elettrica retro palco secondo piano
Comandate tutte da impianto antincendio, la finestra retro palco si chiude con la tacitazione, le altre si chiudono dalla pulsantiera in regia.

IN11
CA' BEMBO:

No impianto EVAC
No EFC

IN10
CA' BERNARDO:

Impianto attivazione manuale allerta ed evacuazione, non collegato all'impianto antincendio.
L'impianto è provvisto di targhe ottico acustiche posizionate negli archivi in biblioteca, in portineria primo piano e negli ambienti comuni.
I pulsanti di attivazione sono presenti nelle portinerie al P.T. e 1P.

N°2 EFC alla sommità del vano scale, NON collegati alla centrale incendio.

IN04
CA' BOTTACIN:

Attualmente è in restauro, lavori in corso, sede chiusa.
A prima dei lavori non vi erano impianti EVAC, ne EFC.

IN12
CA' CAPPELLO:

No impianto EVAC

No EFC

IN02
CA' DOLFIN + SAONERIA:

No impianto EVAC

N°2 finestre elettriche con apertura a vasistas, 1 al terzo piano vano scale, ed 1 nel vano scala di emergenza aula magna (comando elettrico manuale e da centrale incendio).

IN01
CA' FOSCARI SEDE:

No impianto EVAC

2 VELUX con relative centraline di comando, posti all'ultimo piano dei 2 vani scala con ascensori del palazzo Foscari, le centraline sono nei locali sottotetto limitrofi.
I VELUX sono azionabili a mano dai tasti presenti sulle centraline, e tramite comando apertura dalla centrale incendio.
Chiusura manuale dalla centralina VELUX.

IN07
CA' DALLA ZORZA (attuale ufficio tecnico):

No impianto EVAC
No EFC

IN27
CELESTIA:

No impianto EVAC
No EFC

IN09
RIO NOVO:

Impianto EVAC della Bosch modello Piena Voice alarm controller, situato nel rack dati nel vano tecnico del corridoio aule 1P, gli altoparlanti sono diffusi nei corridoi ed in tutte le aule del 1P e 2P.

No EFC

1 sistema di pressurizzazione Black Unit della Sacop Peano s.r.l.
La Black Unit si trova nella zona filtro al primo piano

IN28
PALAZZINA BRIATI:

No impianto EVAC
No EFC

IN13
MALCANTON MARCORÁ:

Impianto EVAC situato nel vano tecnico retro bancone Baum, utilizzato per soli messaggi/avvisi agli utenti (avviso chiusura ecc.)
Gli altoparlanti sono diffusi solo negli archivi -1P, -2P, P.T. Baum e 1P Baum.

8 finestre con apertura vasistas (apertura tramite sgancio di un elettromagnete comandato dalla centrale antincendio)
(4 finestre al piano -1, 4 finestre al piano -2).
Chiusura manuale.
Apertura non sempre garantita.

IN34

VILLA MOCENIGO ORIAGO:

No impianto EVAC
No EFC

IN21
PALAZZO COSULICH:

No impianto EVAC
No EFC

IN23
PALAZZO VENDRAMIN:

Impianto diffusione sonora autonomo al primo piano nobile.
Il P.T., 2P e 3P ne sono sprovvisti.
Il messaggio audio è preregistrato nell'elettronica dell'altoparlante, la marca è sconosciuta.

1 EFC posto alla sommità nel vano scala al 3P, NON collegato alla centrale incendio.

IN22
PALAZZO MORO:

Impianto diffusione sonora autonomo ai piani.
Il P.T. è sprovvisto (gli altoparlanti funzionano dandogli 12Vdc, il messaggio audio è preregistrato nell'elettronica dell'altoparlante) marca sconosciuta.

3 EFC con attuazione anche tramite la centrale incendio (alla sommità dei 3 vani scale), NON collegati alla centrale incendio.

1 sistema di pressurizzazione Black Unit della Sacop Peano s.r.l. (zona filtro piano terra)
2 sistemi di pressurizzazione nelle zone filtro vano scala 1P e 2P, tramite motori di areazione esterni.

IN24
SAN BASILIO (capannone 5):

Impianto EVAC della Bosch, situato nel vano tecnico sotto scala corridoio portineria.
Gli altoparlanti sono diffusi in tutti gli ambienti (corridoi/aule).
No EFC

IN17
SAN GIOBBE (fase A):

Impianto EVAC della Bosch con amplificatori Philips e IMG stage line situati nel vano tecnico a fianco della portineria.
Altoparlanti diffusi in tutti i corridoi/aule/vani tecnici
No EFC

IN17

SAN GIOBBE BEC:

Impianto EVAC della Philips Plena situato nel vano tecnico P.T. a destra del bancone dell'ingresso.
Gli altoparlanti sono diffusi in tutti gli ambienti dei piani (P.T., 1P, 2P).
2 EFC al 2P del vano scala principale, NON collegati alla centrale incendio.

IN17
SAN GIOBBE NUOVA BEC:

Impianto EVAC della Bosch Plena, situato nel vano tecnico sottoscala G, gli altoparlanti sono diffusi in tutti i corridoi ed archivi vari degli edifici C-D-E-F-G-H-I.
N°1 EFC con attuazione comandata dalla centrale incendio (alla sommità del vano scala edificio G)
N°3 VELUX elettrici con rispettive centraline di comando.
Tutti apribili sia manualmente, sia dall'apposito sensore di fumo collegato alla centralina VELUX, sia dalla centrale incendio.
Le 3 centraline sono situate 1 al 3P vano tecnico ufficio H, 1 nel vano tecnico P.T. sottoscala edificio D, e 1 nel sottoscala P.T. edificio E.

IN17
SAN GIOBBE BLOCCO C:

No impianto EVAC

N°4 EFC con comando per attivazione esterna, ma NON collegati alla centrale incendio.

IN14
SAN SEBASTIANO:

Impianto EVAC della RFC situato dentro al quadro rack in portineria, utilizzato per soli messaggi/avvisi agli utenti (avviso chiusura ecc.)

N°6 EFC su 6 vani scale.
1 soltanto è comandato da impianto antincendio (vano Scala F)
Gli altri 5 funzionano con attuatore termico
Vani scale A B C D G

IN15.1
TEATRO SANTA MARTA (Teatro Poli):

No impianto EVAC
N°1 EFC posto sopra al palco, NON collegato alla centrale incendio.

IN32.2
CHIMICA EDIFICIO ETA:

No impianto EVAC
No EFC

IN32.1
INFORMATICA EDIFICIO ZETA + EDIFICIO ZETA BLOCCO B (ex Celestia):

Impianto EVAC della TOA situato nel locale UPS, altoparlanti diffusi in tutte le aule e corridoi del P.T., 1P, e zona aule+laboratori ex Celestia.

N°8 finestre con motore elettrico, situate nel vano scala tra aule P.T. e aule 1P.
L'apertura è comandata sia manualmente da pulsantiera dedicata al 1P, sia dalla centrale incendio.
Chiusura manuale.

IN20
EX TESE BIBLIOTECA ZATTERE:

Impianto EVAC della RFC situato nel rack dentro al vano tecnico N°3, altoparlanti diffusi nelle tese A-B-1-2
N°19 EFC, NON collegati alla centrale incendio, così suddivisi:
Sala lettura B - 4 EFC comando termico
Sala lettura A - 6 EFC comando termico
Le tese 1 - 4 EFC comando termico
Le tese 2 - 5 EFC comando termico

IN01
CA' FOSCARI SPAZI ESPOSITIVI:

No impianto EVAC
No EFC

IN01
CA' FOSCARI URP (ex sala Geox):

No impianto EVAC
No EFC

IN01
CA' FOSCARI BAR SEDE:

No impianto EVAC
No EFC